

Odpowiedź do pytania nr 1, pytania nr 2

Dotyczy: Zapytania cenowego na „Renowację elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113b o powierzchni ok. 725 m2 według załącznika nr 1, znak sprawy OF.262.32.2024

Zgłaszający: ZRB Izol- Bud Zacharz Krzysztof

Treść pytania:

Firma ZRB Izol- Bud Zacharz Krzysztof w e-mail z dnia 20.05.2024r prosi o udzielenie informacji:

Pytanie 1 Czy w ramach zadania należy wycenić i wykonać odtworzenie napisów grafik na elewacji?

Pytanie 2 Czy należy wycenić wykonanie warstwy wyrównującej z kleju i siatki po skuciu tynku z podmurówki?

Odpowiedź

Pytanie 1

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, iż w ramach zadania **nie należy wyceniać i wykonywać odtworzenia napisów grafik na elewacji** (budynek bez widocznych napisów pokryty dwukrotnie elewacyjną emulsją silikonową).

Pytanie 2

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, iż **nie należy skłukać tynku z całej powierzchni podmurówki (ok. 115m2) i tym samym tworzyć warstwy wyrównującej z kleju i siatki** lecz zerwać istniejący tynk ceramiczny (tynk mozaikowy ok 115m2), uzupełnić ewentualne ubytki z kleju i siatki. Wykonać tynk silikonowy na całej powierzchni podmurówki (ok. 115m2).

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Jolanta Pazera

(podpis osoby upoważnionej)